

P4 (Diagnóstico y solución de errores del variador del compresor inverter)

Descripción: Un circuito de detección especial detecta un accionamiento anormal del compresor del inverter, incluida la detección de la señal de comunicación, la detección de voltaje, la detección de la señal de velocidad de rotación del compresor, etc.

Se recomienda tener a punto estos elementos:

- Error de cableado
- Fallo IPM
- Módulo de ventilador exterior defectuoso
- Fallo del compresor
- PCB de la unidad exterior defectuosa

